

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

« 09 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1229

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 1229 от «31» августа 2021 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66210061000200604243

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 428 «Золотая рыбка» (ИНН 6673185282; ОГРН 1086673008487).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 08 » сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «09» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 4 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 09 » августа 2021 г., 10 час. мин.

по « 09 » августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра БН от 09.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не применялись, не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: журнал систем противопожарной защиты объекта, акт технического освидетельствования автоматических установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акты приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию 2009г., договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), декларация пожарной безопасности, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, акты тренировок по эвакуации людей из здания), акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, испытания ограждения наружных маршевых лестниц, расчет по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технический паспорт БТИ на здание, акт очистки системы вентиляции от горючих отложений.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документа, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54, ФЗ "О техническом регулировании" от

	до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 07.09.2009 года).	27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ч. 1 ст. 6
2.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии (протокол испытания № 1, 2 от 18.10.2016г).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. а) п. 17, ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2,3,4 ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 п.5.5
3.	В помещениях здания подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (покрытие напольное поливинилхлоридное (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 014.В.01143 № 0221923, № ССПБ.RU.ОП 068.В.00196 №0219724).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.7.
4.	В помещениях здания подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 панели облицовочные (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 034.В.00153 № 0103008).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица № 28.
5.	Руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности (и.о. заведующего Касьянова С. А.)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.3

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра б/н от 09.09.2021г;
- 2) Протокол испытания наружной маршевой пожарной лестницы №№ 1, 2 от 18.10.2016г.;
- 3) Фото таблица;
- 4) Предписание № 1229/1/1 от 09.09.2021г.;
- 5) Сертификаты пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 014.В.01143 № 0221923, № ССПБ.RU.ОП 068.В.00196 № 0219724, № ССПБ.RU.ОП 034.В.00153 № 0103008);
- 6) Объяснение.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки)

Старший инспектор ОНД и ПР
(по Орджоникидзевскому району
МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по СО
Недорезов Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E5063332BE435E42054EAFDECB65E112C08
Владелец: Недорезов Дмитрий Геннадьевич
Действителен с 27.07.2021 по 27.10.2022

(подпись)

Недорезов Дмитрий Геннадьевич старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), тел. 83433388452, otdel-007@mail.ru

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное Управление МЧС России по Свердловской области
 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
 электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного Управления МЧС России по Свердловской области
 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
 электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

Предписание № 1229/1/1
 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 31.08.2021 № 1229, принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиевым В.Е.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 17

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 428 «Золотая рыбка» (ИНН 6673185282; ОГРН 1086673008487)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 07.09.2009 года). <i>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ч. 1 ст. 6	01.07.2022	

	более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
2.	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии (протокол испытания № 1, 2 от 18.10.2016г). <i>Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. а) п. 17, Ф3 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2,3,4 ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 п.5.5	01.07.2022	
3.	В помещениях здания подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (покрытие напольное поливинилхлоридное (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 014.В.01143 № 0221923, № ССПБ.RU.ОП 068.В.00196 №0219724). <i>В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25, Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.7.	01.07.2022	
4.	В помещениях здания подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 панели облицовочные (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП 034.В.00153 № 0103008). <i>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации. Класс пожарной опасности материала, не более указанного для стен и потолков Общие коридоры, холлы, фойе КМ1.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25, Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица № 28.	01.07.2022	
5.	Руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности (и.о. заведующего Касьянова С. А.) Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. <i>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 3	01.07.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E5063332BE435E42054EAFDECB65E112C08
Владелец: Недорезов Дмитрий Геннадьевич
Действителен с 27.07.2021 по 27.10.2022

(подпись)

Специалист:

_____ (подпись)


_____ (подпись)

Эксперт:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:



_____ (подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе контролируемого лица в
ознакомлении и получения предписания

_____ (подпись)

Недорезов Д.Г.
(фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)

Касьянова С. А.
(фамилия, инициалы)

_____ (фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Касьянова Светлана Анатольевна

Действителен с 16.11.2021 по 16.11.2022